



Inspection Contrôle Événementiel

67 route d'Orléans
45270 Quiers Sur Bezonde

☎ : +33238616530

☎ : +33680719591

☎ : +33238594489

Courriel : ice.inspection@gmail.com

Courriel : herve.wysocki@gmail.com

RAPPORT DE VERIFICATION D'UNE ARMOIRE ELECTRIQUE

ARMOIRE 32 GL MULTIDIFF MODELE 1



REFERENCE DU RAPPORT : Armoire 32 GL multidiff modele 2

AUTEUR DU RAPPORT : HERVE WYSOCKI

DATE DE LA VERIFICATION : 25/07/2012



Table des matières

I.MISSION CONFIEE A SOCOTEC.....	3
II.CARACTERISTIQUE	3
III.REFERENTIEL NORMATIF.....	3
IV.POINTS EXAMINES.....	3
V.DESCRPTION DE L'ARMOIRE.....	4
VI.OBSERVATIONS.....	4
VII.OBSERVATIONS.....	5



I. MISSION CONFIEE

Vérification des armoires électriques de la série : Armoire 32

II. CARACTERISTIQUE

Fabricant ou utilisateur : Magnum

Lieu de la vérification : Atelier Magnum, rue de Paris, Gonesse

Accompagnateur : Henri PERRETTI

Composition de l'armoire : Protection

Utilisation : Alimentation de récepteurs terminaux,

III. REFERENTIEL NORMATIF

Décret 88-1056 du 14/11/1988

Norme NF C 15-100

Arrêté du 25/06/1980

IV. POINTS EXAMINES

CONDITIONS GENERALES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRES LES INSTALLATIONS	CONSTAT
Identification des circuits	satisfaisant
Séparation des sources d'énergie	satisfaisant
Coupure d'urgence	satisfaisant
PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS	
Mise hors de portée par isolation	satisfaisant
PREVENTION DES BRULURES, INCENDIE, EXPLOSION D'ORIGINE ELECTRIQUE	
Dispositif de protection contre les surcharges et courts-circuits	satisfaisant

V. DESCRIPTION DE L'ARMOIRE

IDENTIFICATION	DISPOSITIFS DE PROTECTIONS			PRECISIONS
	TYPE	CALIBRE (A)	DIFFERENTIEL (A)	
6 départs PC	DDN	16	0,03	

VI. OBSERVATIONS

Aucune observation particulière.

LE TECHNICIEN

H.WYSOCKI

