



### **Inspection Contrôle Événementiel**

67 route d'Orléans  
45270 Quiers Sur Bezonde

☎ : +33238616530

☎ : +33680719591

✉ : +33238594489

Courriel : [ice.inspection@gmail.com](mailto:ice.inspection@gmail.com)

Courriel : [herve.wysocki@gmail.com](mailto:herve.wysocki@gmail.com)

## **RAPPORT DE VERIFICATION D'UNE ARMOIRE ELECTRIQUE**

### **ARMOIRE 32 GL MULTIDIFF MODELE 1**



REFERENCE DU RAPPORT : Armoire 32 GL multidiff

AUTEUR DU RAPPORT : HERVE WYSOCKI

DATE DE LA VERIFICATION : 25/07/2012



## Table des matières

I.MISSION CONFIEE A SOCOTEC.....	3
II.CARACTERISTIQUE .....	3
III.REFERENTIEL NORMATIF.....	3
IV.POINTS EXAMINES.....	3
V.DESCRPTION DE L'ARMOIRE.....	4
VI.OBSERVATIONS.....	4
VII.OBSERVATIONS.....	5



## I. MISSION CONFIEE

Vérification des armoires électriques de la série : Armoire 32

## II. CARACTERISTIQUE

Fabricant ou utilisateur : Magnum

Lieu de la vérification : Atelier Magnum, rue de Paris, Gonesse

Accompagnateur : Henri PERRETTI

Composition de l'armoire : Protection

Utilisation : Alimentation de récepteurs terminaux,

## III. REFERENTIEL NORMATIF

Décret 88-1056 du 14/11/1988

Norme NF C 15-100

Arrêté du 25/06/1980

## IV. POINTS EXAMINES

<b>CONDITIONS GENERALES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRES LES INSTALLATIONS</b>	<b>CONSTAT</b>
Identification des circuits	satisfaisant
Séparation des sources d'énergie	satisfaisant
Coupure d'urgence	satisfaisant
<b>PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS</b>	
Mise hors de portée par isolation	satisfaisant
<b>PREVENTION DES BRULURES, INCENDIE, EXPLOSION D'ORIGINE ELECTRIQUE</b>	
Dispositif de protection contre les surcharges et courts-circuits	satisfaisant

## V. DESCRIPTION DE L'ARMOIRE

IDENTIFICATION	DISPOSITIFS DE PROTECTIONS			PRECISIONS
	TYPE	CALIBRE (A)	DIFFERENTIEL (A)	
6 départs PC	DDN	16	0,03	

## VI. OBSERVATIONS

Aucune observation particulière.

LE TECHNICIEN

H.WYSOCKI

